

5. 補償導線の導体寸法と公称断面積

(1) 撚線

表-6

仕様	寸法					
	公称断面積(SQ)	mm ²	2.3	1.5	1.3(1.25)	1.25
構成	素線数/素線径	7/0.65	7/0.52	4/0.65	7/0.45	7/0.30
素線径	mm	0.65±0.02	0.52±0.02	0.65±0.02	0.45±0.015	0.30±0.015
外径	mm	1.95	1.56	1.57	1.35	0.90

(2) 単線

表-7

仕様	寸法	寸法		
		AWG16	AWG18	AWG20
公称断面積(SQ)	mm ²	1.3	0.8	0.5
構成	素線数/素線径	1/1.29	1/1.024	1/0.813
素線径	mm	1.29±0.02	1.024±0.02	0.813±0.02
外径	mm	1.29	1.024	0.813